

**PLANTILLA EN ESPAÑOL PARA SOLICITUDES
NUEVAS/RENOVACIONES/ENMIENDAS TPDES o TLAP**

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de calidad del agua pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas según lo requerido por el Capítulo 39 del Código Administrativo de Texas 30. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales exigibles de la solicitud de permiso.

Jireten, LLC. (CN606136620) propone a operar la planta de tratamiento de agua residuales de Jireten 3. 5. Introduzca el número de entidad regulada aquí (RN111732053). Una extensión aeración de lodos activados en la planta de TDPEs. La instalación estará ubicada aproximadamente 590 pies al sur de la intersección. de Butcher Rd y S Spring Rd, en Waxahachie, Condado de Ellis, Texas 75165.

Esta aplicación es para una propuesta de una planta de aguas residuales que descarga un corriente diario de 162,000 galones al día de agua domestica tratada.

Se espera que las descargas de la instalación contengan demanda de oxígeno bioquímico carbonoso de cinco días, solidos totales en suspensión y Escherichia coli. Los contaminantes adicionales se incluyen en el reporte técnico domestico 1.0 del paquete de la aplicación del permiso. Las aguas residuales domesticas serán tratado por una planta de proceso de lodos activados de aireación extendida y serán tratadas por un filtro de barras, una balsa de aireación, un clarificador final, una cámara de contacto con cloro y un digestor de lodos.

RECEIVED

MAY 09 2023

Water Quality Applications Team